



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 13.04.12

REGISTRO GENERALE N. 135 DEL 21 APR. 2012

Oggetto: Impegno di spesa per i lavori di posa in opera dei cavi elettrici presso i pozzi di adduzione idrica in C. San Bartolo. CIG _____

Premesso;

Che in C/da San Bartolo il Comune di Raddusa ha dei pozzi di adduzione idrica necessari per l'approvvigionamento idrico del Comune stesso;

Considerato che nei giorni scorsi vi è stata una diminuzione di portata d'acqua dai pozzi suddetti e che da un controllo dei fontanieri si è constatato che la pompa sommersa del pozzo n. 2 si è bruciata;

Constatato che la pompa si è bruciata a causa dei cavi elettrici rosicchiati da topi che hanno causato un corto circuito all'impianto;

Ritenuto necessario l'acquisto di cavi elettrici e tutto il necessario per la sostituzione della linea elettrica che dalla cabina Enel arriva al quadro elettrico delle pompe sommerse, in modo da scongiurare altri danni a tutto l'impianto, e rimettere in funzione il pozzo che fornisce acqua, in modo da scongiurare problemi igienico sanitari al Comune di Raddusa si è contattata immediatamente la ditta SIDET s.r.l. di fiducia dell'Ente per un intervento immediato;

Visto l'art.163, comma 3°, del T.u.e.l. approvato con D.Lvo. n.267 del 18.08.2000, con cui si autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio fino al nuovo termine di approvazione del Bilancio fissato dal sopraccitato Decreto Ministeriale;

Dato atto che in tale periodo si applicheranno le modalità di gestione di cui al comma 1° del sopraccitato art. 163 del T.u.e.l. , prendendo come riferimento il Bilancio di Previsione dell'anno 2011;

Considerato che la posa in opera dei nuovi cavi è necessario l'ausilio di un escavatore per la realizzazione della nuova condotta elettrica dalla cabina Enel al punto di allaccio del nostro contatore

Dare atto che l'intervento è indifferibile ed urgente per scongiurare problemi igienico sanitari alla comunità;

Visto l'ordinamento Amm.vo EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA


1. Di approvare il superiore preventivo di spesa per la fornitura materiale per eseguire i lavori di sistemazione della linea elettrica presso il pozzo in C/da San Bartolo per € 714,53 compreso iva;
2. Di impegnare la somma di € 714,53 dal Cap. 169100 del Bil .2012;
3. Di dare incarico alla ditta Ciantia Salvatore, di fiducia dell'Ente per i lavori di cui sopra.
4. di provvedere al pagamento della ditta con nuovo atto, dopo presentazione di regolare

fattura vistata dal Responsabile dell'area n.3 per la regolare esecuzione dei lavori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA REGOLARITÀ TECNICA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Addi _____

Il Responsabile dell'Area n.3
(Area dei Sani Macinati)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E PER LA COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Addi 20-04-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

