



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 29/11/2012

REGISTRO GENERALE N. 302 DEL 03 DIC. 2012

Oggetto: Impegno di spesa per lavori di somma urgenza per la sostituzione Elettropompa sommersa per approvvigionamento idrico del Comune di Raddusa presso i pozzi in C/da San Bartolo pozzo n.2 ed espurgo pozzo.

Premesso;

Che in C/da San Bartolo il Comune di Raddusa ha dei pozzi di adduzione idrica necessari per l'approvvigionamento idrico del Comune stesso;

Considerato che nei giorni scorsi vi è stata una diminuzione di portata d'acqua dai pozzi suddetti e che da un controllo dei fontanieri si è constatato che la pompa sommersa del pozzo n. 2 si è bruciata;

Ritenuto necessario l'acquisto di una nuova pompa sommersa per rimettere in funzione il pozzo che fornisce acqua, in modo da scongiurare problemi igienico sanitari al Comune di Raddusa si è contattata la ditta SIDET s.r.l. di fiducia dell'Ente per un intervento immediato;

Considerato che è indispensabile anche un lavoro di pulitura del pozzo con trivella per l'estrazione di sabbia depositata sul fondo che pregiudicare il lavoro della pompa sommersa fino a farla bruciare con conseguente aggravio di spesa per l'ente;

Visto l'art.163, comma 3°, del T.u.e.l. approvato con D.Lvo. n.267 del 18.08.2000, con cui si autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio fino al nuovo termine di approvazione del Bilancio fissato dal sopraccitato Decreto Ministeriale;

Dato atto che in tale periodo si applicheranno le modalità di gestione di cui al comma 1° del sopraccitato art. 163 del T.u.e.l. , prendendo come riferimento il Bilancio di Previsione dell'anno 2011;

Visto il verbale di somma urgenza redatto dall'U.T.C. in data 23/11/2012 dal geom Cicero Antonino;

Vista la delibera di G.M. n. 154 del 26/11/2012 con la quale sono state assegnate le somme necessarie per i lavori in oggetto;

Visto il preventivo redatto dall'U.T.C. per la sostituzione della pompa bruciata e la pulitura del pozzo con trivella fino alla profondità di 117 mt e tutto l'occorrente per completare il lavoro a regola d'arte;

Considerato che l'intervento è indifferibile ed urgente per scongiurare problemi igienico sanitari alla comunità;

Visto l'ordinamento Amm.vo EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di approvare il superiore preventivo di spesa per la fornitura e messa in opera di una pompa sommersa da eseguire presso il pozzo in C/da San Bartolo per € 14.283,50 compreso iva;
2. Di impegnare la somma di € **14.283,50** al Cap. 169100 del Bil .2012;

3. Di dare incarico alla ditta SIDET s.r.l. , V.le della Resistenza,144, Piano Tavola Belpasso (CT), ditta di fiducia dell'Ente ed esperta del settore.
4. Di nominare il geom. Cicero Antonino Responsabile del procedimento dei lavori di cui sopra;
5. Di provvedere al pagamento della ditta con nuovo atto, dopo presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'area n.3 per la regolare esecuzione dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA REGOLARITÀ TECNICA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Addì _____



Il Responsabile dell'Area n.3
(dott. ing. Santi Moschetti)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Addì 03-12-612



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO