



# COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

## AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 08/05/2013

REGISTRO GENERALE N. 98 DEL 14 MAG. 2013

**Oggetto: Impegno di spesa per lavori urgenti per la sostituzione Elettropompa sommersa per approvvigionamento idrico del Comune di Raddusa presso i pozzi in C/da San Bartolo (pozzo n.1).**

**Che** in C/da San Bartolo il Comune di Raddusa ha dei pozzi di adduzione idrica necessari per l'approvvigionamento idrico del Comune stesso;

**Considerato** che nei giorni scorsi vi è stata una diminuzione di portata d'acqua dai pozzi suddetti e che da un controllo dei fontanieri si è constatato che la pompa sommersa del pozzo n. 1 si è bruciata;

**Ritenuto** necessario l'acquisto di una nuova pompa sommersa per rimettere in funzione il pozzo che fornisce acqua, in modo da scongiurare problemi igienico sanitari al Comune di Raddusa, si è contattata la ditta SIDET s.r.l. di fiducia dell'Ente per un intervento immediato;

**Visto** l'art.163, comma 3°, del T.u.e.l. approvato con D.Lvo. n.267 del 18.08.2000, con cui si autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio fino al nuovo termine di approvazione del Bilancio fissato dal sopraccitato Decreto Ministeriale;

**Dato** atto che in tale periodo si applicheranno le modalità di gestione di cui al comma 1° del sopraccitato art. 163 del T.u.e.l. , prendendo come riferimento il Bilancio di Previsione dell'anno 2012;

**Visto** il preventivo redatto dall'U.T.C. per la sostituzione della pompa bruciata e tutto l'occorrente per completare il lavoro a regola d'arte;

**Considerato che** l'intervento è indifferibile ed urgente per scongiurare problemi igienico sanitari e disservizi alla comunità;


**Visto** l'ordinamento Amm.vo EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

### DETERMINA

1. Di approvare il superiore preventivo di spesa per la fornitura e messa in opera di una pompa sommersa GRUNDOFOS Kw 4 hp 5,5 da eseguire presso il pozzo in C/da San Bartolo per € 5.717,25 compreso iva;
2. Di impegnare la somma di € 5.715,25 al Cap. 169100 del Bil .2013;
3. Di dare incarico alla ditta SIDET s.r.l., V.le della Resistenza,144, Piano Tavola Belpasso (CT), ditta di fiducia dell'Ente ed esperta del settore.
4. Di provvedere al pagamento della ditta con nuovo atto, dopo presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'area n.3 per la regolare esecuzione dei lavori.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA REGOLARITÀ TECNICA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.**

Addi \_\_\_\_\_



**Il Responsabile dell'Area n.3**

*(per il Cicerone Antonino)*

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E PER LA COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Addi 13-05-2013



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

\_\_\_\_\_